



Tegnforklaring

	Gang- og sykkelveg/fortau
	Kjøreveg/avkjørsel
	Kantstein
	Mur
	Grøft
	Fylling
	Fjellskjæring
	Jordskjæring

LEDNINGER:	Eksisterende	Planlagt
Vann		
Felles		
Spillvann		
Overvann		

SYMBOLER:			
Kum			
Stuk m/u sf			

Merknader

- ① Forlengelse kulvert, bør utbedres oppstrøms. Overvann kan slippes til bekk nedstrøms kulvert.
- ② Overvann fra veg føres til kommunal overvannsledning. Denne har begrenset kapasitet og overvannsmengde-reducerende tiltak som fordrøyning er nødvendig.
- ③ Overvann kan slippes til bekk.
- ④ Forlengelse kulvert. Kulvert har for lav kapasitet iht krav i SVV's N200. Forlengelse må som minimum ikke redusere kulvertens kapasitet. Overvann kan slippes til bekk nedstrøms kulvert.

Euref 89 UTM33 - NN2000

Revisjon	Betelling	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
REGULERINGSPLAN					
Ramboll Norge AS Kobbes gate 2 - 7042 Trondheim - Tel 73 84 10 00					
GILDESKÅL KOMMUNE				DATO: 25.11.2022	
GANG- OG SYKKELVEG INNDYR				TEGN: FREK	
VA-plan				KONTR: MHEV	
Plan- og profiltegning				Oppdragsnummer 1350050791	
Delstreking 6, nord - vestsiden				Dokumentnavn MBN	
				Filnavn LAY_VA_ny.dwg	
				Målestokk 1:1000 (A1)	
Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type
					Løpnummer
					Prosjektfase
					Revisjon
					Status
GH 22					